



Številka: VB-05-2020-235/3

Datum: 11.8.2023

NAROČNIK: UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 PTUJ

INVESTITOR: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA ULICA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE

Na vlogo naročnika, ki smo jo prejeli dne 4.8.2023 kot upravljavec vodovoda izdajamo

2. MNENJE

na **OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV KMETIJE KŮČAN**, na parc. št. **211, 212, 213, 215** k.o. **TEŠANOVCI**, št. načrta 20-OPPN-01, z dne AVGUST 2023, ki ga je izdelal UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 PTUJ.

A. Splošno:

1. Na priključku se izvede vodomerni jašek, katerega lokacijo določi upravljavec vodovoda.
2. Vodomera za gospodinjstvo in kmetijsko rabo se preselita v vodomerni jašek 1/2.
3. Na internem vodovodu za kmetijsko rabo se predvidi zalogovnik s kapaciteto enodnevnih predvidene porabe vode za namen nemotene oskrbe v izrednih razmerah.
4. Vse stroške v zvezi z zaščito obstoječega priključka in predelavo nosi investitor.

B. Pri izdelavi dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati:

1. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B (Ur. List RS št. 14/2018).
2. Interna vodovodna napeljava v objektu mora zagotavljati obratovalni tlak v skladu s standardom SIST EN 806.
3. Pred izvedbo gradbenih del je potrebno točnost podatkov vodovoda preveriti z ročno sondažo.

C. Izvedba vodovodnih priključkov:

1. Pred izvedbo priključka mora investitor izpolniti VLOGO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in skleniti z upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE.
2. K vlogi za SKLENITEV POGODBE O DOBAVI VODE je potrebno priložiti:
 - pozitivno mnenje za priključitev;
 - pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 - dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi predpisi (komunalni prispevek...), iz katerega mora biti razvidno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter v kakšnem obsegu;
 - dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka na vseh zemljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m;
 - dovoljenje za poseg v javno površino.
3. Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega jaška, zakoličbo in vnos izvedenega stanja v operativni kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda ali njegov pogodbeni podizvajalec.

Veljavnost mnenja je 2 leti.

Pripravi/a:
Referentka soglasij
Sara Sukič



Po pooblastilu:
Vodja referata za soglasja
Jelko Gomboc



VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si, +386(0)2 521-37-00

PIJMO DOBRO VODO!

Poslano:

- UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 PTUJ

Priloga:

- Situacija vodovoda

